



Wasserzweckverband Mellrichstädter Gruppe

Trinkwasserversorgung aus eigenen Quellen in geprüfter Qualität

- ❖ Wasserversorgung seit 1906
- ❖ Aufbereitung nach dem Stand der Technik
- ❖ Lfd. Qualitätskontrollen
- ❖ Hohe Versorgungssicherheit
- ❖ qualifiziertes Fachpersonal
- ❖ Versorgungsleistung jährlich ca. 675.000 cbm
- ❖ versorgte Personen: ca. 9.300
- ❖ Aufbereitung: Chlorung, Ozonaufbereitung

Verbandsmitglieder:

Stadt
Mellrichstadt mit
Bahra und Mühlfeld
Gemeinden
Hendungen
Oberstreu
Unsleben
Heustreu

Wasserwerk: Hauckstraße 26, 97640 Oberstreu-OT Mittelstreu
Tel.: 0 97 73 / 6301
Anschrift:
Wasserzweckverband Mellrichstädter Gruppe, Hauptstraße 4, 97638 Mellrichstadt
Te.: 0 97 76 / 608-0 Fax: 0 97 76 / 60866

Auszug der Trinkwasseruntersuchung des Instituts Dr. Graser vom 12.06.2025

(Probeentnahmeort: Ortsnetz Heustreu Hochzone)

Mikrobiologische Parameter:

Das Wasser entspricht in bakteriologischer Hinsicht der TrwVO vom 20.06.2023

Chemische Parameter:

	Einheit	Wert	Grenzwert/Anforderung
Fluorid	mg/l	0,10	1,5
Nitrat	mg/l	25	50

Indikatorparameter

Gehalt an freiem Chlor	mg/l	0,05	
pH-Wert bei Entnahme		7,22	6,5-9,5
Gesamthärte	°dH	17,1	
Härtebereich nach Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz		hart	
Elektr. Leitfähigkeit	µS/cm/25 °	636	2790

Sonstige Mineralien/Inhaltsstoffe

Magnesium (Mg ²⁺)	mg/l	14,0
Calcium (Ca ²⁺)	mg/l	99,0
Natrium (Na ⁺)	mg/l	13,0
Kalium (K ⁺)	mg/l	2,4
Chlorid (Cl ⁻)	mg/l	28,0
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/l	41,0

Alle untersuchten Parameter liegen unterhalb der Grenzwerte gem. Trinkwasserverordnung vom 20.06.2023

Das gesamte Untersuchungsergebnis kann bei Bedarf in der Verwaltungsgemeinschaft Mellrichstadt,
Hauptstraße 4, 97638 Mellrichstadt eingesehen werden.