Wasser ist Leben!

Wasserzweckverband Mellrichstädter Gruppe

Trinkwasserversorgung aus eigenen Quellen in geprüfter Qualität

- Wasserversorgung seit 1906
- Aufbereitung nach dem Stand der Technik
- Lfd. Qualitätskontrollen
- Hohe Versorgungssicherheit
- qualifiziertes Fachpersonal
- Versorgungsleistung jährlich ca. 765.000 cbm
- versorgte Personen: ca. 9.600
- Aufbereitung: Chlorung, Ozonaufbereitung

Verbandsmitglieder:
Stadt
Mellrichstadt mit
Bahra und Mühlfeld
Gemeinden
Hendungen
Oberstreu
Unsleben
Heustreu

Wasserwerk: Hauckstraße 26, 97640 Oberstreu-OT Mittelstreu
Tel.: 0 97 73 / 6301; E-mail: post@wzv-mellrichstadt.de
Anschrift:
Wasserzweckverband Mellrichstädter Gruppe, Hauptstraße 4, 97638 Mellrichstadt
Te.: 0 97 76 / 608-0; E-mail: mail@vg-mellrichstadt.de

Auszug der Trinkwasseruntersuchung des Instituts Dr. Graser vom 08.07.2026

(Probeentnahmeort: Ortsnetz Bahra)

Mikrobiologische Parameter:

Das Wasser entspricht in bakteriologischer Hinsicht der TrwVO vom 20.06.2023

Chemische Parameter:	Einheit	**Wert**	Grenzwert/Anforderung
Fluorid	mg/l	**0,10**	1,5
Nitrat	mg/l	**25**	50

Indikatorparameter

Gehalt an freiem Chlor	mg/l	**0,03**	
pH-Wert bei Entnahme		**7,44**	6,5-9,5
Gesamthärte	°dH	**16,7**	
Härtebereich nach Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz		**hart**	
Elektr. Leitfähigkeit	µS/cm/25 °	**650**	2790

Sonstige Mineralien/Inhaltsstoffe

Magnesium (Mg2+)	mg/l	**15,0**
Calcium (Ca2+)	mg/l	**95,0**
Natrium (Na+)	mg/l	**13,0**
Kalium (K+)	mg/l	**2,5**
Chlorid (Cl)	mg/l	**30,0**
Sulfat (SO4 2-)	mg/l	**47,0**

Alle untersuchten Parameter liegen unterhalb der Grenzwerte gem. Trinkwasserverordnung vom 20.06.2023

Das gesamte Untersuchungsergebnis kann bei Bedarf in der Verwaltungsgemeinschaft Mellrichstadt, Hauptstraße 4, 97638 Mellrichstadt eingesehen werden.